

# SCHÉMA ZAPOJENIA SYSTÉMU CD 2502... S AKUMULÁTOROM (ELEKTROMAGNET SO SAMOSTATNÝM NAPÁJANÍM A ZÁLOŽNÝM AKUMULÁTOROM)

## KONFIGURÁCIA JUMPERA ZT1 NA EC 2502

- a. elektrický zámok, relé
- b. elektromagnet

### POZOR!

Pri zapojení elektromagnetu priamo na svorky riadiacej jednotky, parameter P-1-Fry musí byť "0"

- SYKFY, UTP, FTP, CY

